



Κομοτηνή 24-09-2026

Αρ. Πρωτ. 93209

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Ολυμπία Τσολάκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2531352494
Email: o.tsolaki@komotini.gr

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. 517009 του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια και εγκατάσταση και τη λειτουργία και συντήρηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Κομοτηνής».

Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας ως προς την ερμηνεία των επίμαχων τεχνικών απαιτήσεων, θέλουμε να διευκρινίσουμε ως προς το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Αναβάθμιση Η/Μ Εγκαταστάσεων τα κάτωθι:

– Σελ. 70: Η διατύπωση ότι «Η πλατφόρμα διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες δυνατότητες» νοείται ως θέτουσα τις αναφερόμενες δυνατότητες ως ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται η προσφορά λύσης που παρέχει τις ίδιες απαιτούμενες λειτουργίες μέσω διαφορετικής τεχνικής υλοποίησης ή ισοδύναμων δυνατοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει σχετική ρητή διευκρίνιση.

– Σελ. 71: Ως προς την αναφορά στο πρωτόκολλο «S7», η Αναθέτουσα Αρχή θα διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποσκοπεί στην επιβολή πρόσθετης απαίτησης για λειτουργικότητα ή πρωτόκολλο που δεν χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο έργο και ότι δεν απαιτείται η υποστήριξή του, χωρίς να επηρεάζεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα του συστήματος.

– Σελ. 75: Η αναφορά ότι «Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των σταθμών αυτοματισμού είναι τα ακόλουθα» αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται ως προς τη λειτουργικότητα και την απόδοση των σταθμών αυτοματισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διευκρινίσει ότι γίνονται αποδεκτές και ισοδύναμες τεχνικές λύσεις, εφόσον αυτές καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις επισκόπησης και ελέγχου της εγκατάστασης.

– Σελ. 75 & 76: Ως προς τις αναφορές που ξεκινούν με τη φράση «Χωρίς μπαταρία...», η Αναθέτουσα Αρχή θα διευκρινίσει ότι η απαίτηση αφορά την υποστήριξη ρολογιού σε πραγματικό χρόνο είτε με αποθήκευση ενέργειας (Supercap) έως 7 ημέρες είτε με μπαταρία για έως 10 έτη, είτε με συνδυασμό τους. Συνεπώς, το ουσιώδες ζητούμενο είναι η κάλυψη της συγκεκριμένης λειτουργικής απαίτησης και όχι η αποκλειστική επιλογή ενός και μόνον τρόπου υλοποίησης.

– Σελ. 76: Ως προς την αναφορά «LG», η Αναθέτουσα Αρχή θα διευκρινίσει ότι η σχετική αναφορά δεν αποτελεί αυτοτελή απαίτηση συγκεκριμένου κατασκευαστή ή εμπορικού τύπου και ότι

το ζητούμενο τεχνικό χαρακτηριστικό αφορά την προβλεπόμενη μέτρηση με αισθητήριο Ni1000, σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



ΤΣΟΛΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ